

令和5年6月27日

名護市の皆さま
関係各位

オリオンビール株式会社
代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO
村野 一

名護工場 冷却水流出事故のお詫び

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

この度の弊社名護工場で発生した冷却水流出では、皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

本日未明より行政の皆さまをはじめ、関係各所と調査及び対策を進めておりますが、今回の流出は、設備の冷却に使用しております冷却水に含まれる「プロピレングリコール（食品衛生法施行規則にも記載されている食品添加物）」の漏れが原因と思われまます。プロピレングリコールは食紅で赤く着色しているため、漏れた冷却水が雨水溝を通じて河川に流出し、海が赤くなる現象が発生したものと考えております。弊社において漏れが発生した際に外部に漏れ出ないように、防液堤を作成し対策を行って参りましたが、今回のような流出が発生したことを受け、今後は、二度とこのような事態が生じないように、防液堤の容量増設や漏れを感知するセンサーの取付け、漏れを感知した際の冷却水の供給停止を迅速に行えるようにするなど、弊社工場設備の管理強化を進めて参る所存ですので、何卒、ご寛容賜りますようお願い申し上げます。

改めて、近隣住民の皆さま、関係者の皆さまに多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深謝いたします。

(11時50分追記)

本日午前9時30分、行政担当者の皆さまの立ち合いの元、流出が止まっていることを確認いたしました。

敬 白

【お問い合わせ先】

オリオンビール株式会社 CSR・広報部

電話番号： 098-971-6354

メールアドレス： csr_cc@orionbeer.co.jp

以 上